

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局

發稿日期：112年5月8日

高雄市112年4月份簡易自來水場供水水質採樣檢驗結果

高雄市政府

受檢單位 檢驗項目		序號		1	2
		採樣日期		112.4.11	112.4.11
		飲用水 水質標準		長庚	輔英
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.85	0.32
2	pH值	6.0~8.5		7.6	7.4
3	濁度	2	(NTU)	0.25	0.10
4	色度	5	鉑鈷單位	<3	<3
5	總硬度	300	(mg/L)	199	86.1
6	總溶解固體量	500	(mg/L)	333	216
7	氯鹽	250	(mg/L)	16.8	17.8
8	氨氮	0.1	(mg/L)	0.03	0.04
9	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	ND
10	硝酸鹽氮	10	(mg/L)	0.47	1.88
11	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1
12	總菌落數	100	(CFU/mL)	<1	<1

* 採樣期間：112年4月1日至112年4月30日。