上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：114年10月22日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 / 檢驗項目		序號		1	2	3	4	5	6	7
		採樣日期		114.9.1	114.9.1	114.9.1	114.9.1	114.9.1	114.9.1	114.9.2
		飲用水水質標準		苓4	苓3	苓5	苓2	鹽新前1	鹽新前5	三3
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.58	0.52	0.43	0.56	0.54	0.50	0.50
2	pH值	6.0~8.5		7.38	7.50	7.56	7.58	7.40	7.49	7.54
3	總硬度	300	(mg/L)	158	143	150	134	137	138	141
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	258	267	234	266	260	264	271
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	砷	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	<0.0020	ND	ND	ND
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	<0.010	ND
8	銀	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	總三鹵甲烷	0.08	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
11	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
12	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
13	硝酸鹽氮	10	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
14	硫酸鹽	250	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
15	氯鹽	250	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—

＊ 採樣期間：114年9月1日至114年9月30日。

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：114年10月22日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 / 檢驗項目		序號		8	9	10	11	12	13	14
		採樣日期		114.9.2	114.9.2	114.9.2	114.9.2	114.9.2	114.9.3	114.9.3
		飲用水水質標準		鹽新前6	鹽新前3	鹽新前7	鹽新前4	鼓4	前1	前7
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.53	0.54	0.48	0.52	0.61	0.42	0.64
2	pH值	6.0~8.5		7.53	7.44	7.57	7.37	7.52	7.49	7.55
3	總硬度	300	(mg/L)	142	145	145	137	204	144	142
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	268	256	252	267	338	265	267
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	砷	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	<0.010	ND	ND
8	銀	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	總三鹵甲烷	0.08	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
11	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
12	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
13	硝酸鹽氮	10	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
14	硫酸鹽	250	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
15	氯鹽	250	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：114年10月22日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 / 檢驗項目		序號		15	16	17	18	19	20	21
		採樣日期		114.9.3	114.9.3	114.9.3	114.9.3	114.9.4	114.9.4	114.9.4
		飲用水 水質標準		前5	前4	旗3	小5	楠2	楠6	楠5
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.70	0.67	0.47	0.69	0.60	0.65	0.61
2	pH值	6.0~8.5		7.42	7.55	7.51	7.57	7.67	7.64	7.58
3	總硬度	300	(mg/L)	135	134	139	136	199	214	204
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	264	382	286	280	315	318	324
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ND	ND	ND
6	砷	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7	鉛	0.01	(mg/L)	<0.010	ND	ND	<0.010	ND	ND	ND
8	銀	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	總三鹵甲烷	0.08	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
11	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
12	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
13	硝酸鹽氮	10	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
14	硫酸鹽	250	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
15	氯鹽	250	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：114年10月22日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 / 檢驗項目		序號		22	23	24	25	26	27	28
		採樣日期		114.9.4	114.9.4	114.9.4	114.9.5	114.9.5	114.9.5	114.9.5
		飲用水水質標準		楠3	楠4	楠1	美濃2	六龜1	六龜2	茂林1
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.65	0.63	0.64	0.51	0.67	0.65	0.55
2	pH值	6.0~8.5		7.51	7.52	7.58	6.83	6.96	6.98	7.43
3	總硬度	300	(mg/L)	209	227	202	235	183	189	86.5
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	320	324	328	318	312	316	148
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	砷	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.0020
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	銀	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	總三鹵甲烷	0.08	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
11	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
12	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
13	硝酸鹽氮	10	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
14	硫酸鹽	250	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
15	氯鹽	250	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：114年10月22日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位／檢驗項目		序 號		29	30	31	32	33	34	35
		採樣日期		114.9.5	114.9.8	114.9.8	114.9.8	114.9.8	114.9.8	114.9.8
		飲用水 水質標準		茂林2	三4	三2	三7	三1	三6	鼓2
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.57	0.43	0.72	0.69	0.68	0.53	0.75
2	pH值	6.0~8.5		7.50	7.56	7.63	7.56	7.58	7.47	7.54
3	總硬度	300	(mg/L)	89.3	149	198	197	212	154	231
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	157	334	344	342	332	295	376
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	砷	0.01	(mg/L)	<0.0020	<0.0020	ND	ND	<0.0020	<0.0020	ND
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	銀	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	總三鹵甲烷	0.08	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
11	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
12	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
13	硝酸鹽氮	10	(mg/L)	—	0.48	0.62	0.63	0.61	0.49	0.70
14	硫酸鹽	250	(mg/L)	—	88.6	97.6	92.0	93.3	99.8	90.1
15	氯鹽	250	(mg/L)	—	4.9	8.3	7.9	8.0	5.3	9.4

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：114年10月22日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 檢驗項目		序號		36	37	38	39	40	41	42
		採樣日期		114.9.9	114.9.9	114.9.9	114.9.9	114.9.10	114.9.10	114.9.11
		飲用水 水質標準		旗山1	內門1	甲仙1	甲仙2	大寮2	大寮1	鳥松1
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.60	0.59	0.40	0.28	0.55	0.75	0.54
2	pH值	6.0~8.5		7.21	7.21	7.37	7.35	7.30	7.05	7.58
3	總硬度	300	(mg/L)	273	282	150	152	184	107	147
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	445	440	247	254	322	194	298
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	<0.01	<0.01	<0.01
6	砷	0.01	(mg/L)	<0.0020	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	<0.010	<0.010	ND
8	銀	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	總三鹵甲烷	0.08	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
11	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
12	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
13	硝酸鹽氮	10	(mg/L)	0.70	0.70	0.30	0.33	—	—	—
14	硫酸鹽	250	(mg/L)	108	120	43.9	60.7	—	—	—
15	氯鹽	250	(mg/L)	7.5	6.8	18.7	18.5	—	—	—

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：114年10月22日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位／檢驗項目		序 號		43	44	45	46	47	48	49
		採樣日期		114.9.11	114.9.12	114.9.12	114.9.12	114.9.12	114.9.12	114.9.12
		飲用水水質標準		大樹1	左5	左1	左2	左3	左4	左6
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.57	0.59	0.66	0.59	0.64	0.62	0.71
2	pH值	6.0~8.5		7.56	7.58	7.51	7.61	7.51	7.57	7.57
3	總硬度	300	(mg/L)	173	167	160	210	156	187	169
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	—	278	244	438	279	293	268
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	砷	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	<0.0020	<0.0020	ND	<0.0020
7	鉛	0.01	(mg/L)	<0.010	ND	<0.010	<0.010	ND	ND	<0.010
8	銀	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	總三鹵甲烷	0.08	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
11	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
12	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
13	硝酸鹽氮	10	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
14	硫酸鹽	250	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
15	氯鹽	250	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：114年10月22日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 / 檢驗項目		序號		50	51	52
		採樣日期		114.9.16	114.9.16	114.9.16
		飲用水水質標準		岡山1	燕巢1	北嶺
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.73	0.54	0.71
2	pH值	6.0~8.5		7.57	7.48	7.55
3	總硬度	300	(mg/L)	198	252	186
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	320	419	301
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	ND	ND
6	砷	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND	<0.010	ND
8	銀	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND
9	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND
10	總三鹵甲烷	0.08	(mg/L)	—	—	—
11	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1
12	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5
13	硝酸鹽氮	10	(mg/L)	—	—	—
14	硫酸鹽	250	(mg/L)	—	—	—
15	氯鹽	250	(mg/L)	—	—	—