

# 上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局

發稿日期：111年9月21日

高雄市111年8月份簡易自來水場供水水質採樣檢驗結果：

高雄市政府

受檢單位 檢驗項目		序號		1	2
		採樣日期		111.8.3	111.8.3
		飲用水 水質標準		長庚	輔英
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.66	0.40
2	pH值	6.0~8.5		7.8	7.7
3	濁度	2	(NTU)	0.10	0.10
4	色度	5	鉑鈷單位	<3	<3
5	總硬度	300	(mg/L)	203	75.7
6	總溶解固體量	500	(mg/L)	338	209
7	氯鹽	250	(mg/L)	18.0	18.5
8	氨氮	0.1	(mg/L)	0.03	0.02
9	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	<0.01	<0.01
10	硝酸鹽氮	10	(mg/L)	0.10	0.06
11	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1
12	總菌落數	100	(CFU/mL)	<1	<1

\* 採樣期間：111年8月1日至111年8月31日。