

運動健身場所歷年稽查檢測結果

場所名稱	檢測日期	二氧化碳 (ppm)	甲醛 (ppm)	細菌 (CFU/m ³)	懸浮微粒 (PM ₁₀) (ug/m ³)	檢測 結果	備註
室內空氣品質標準		1000	0.08	1500	75		
健身俱樂部-SOGO店	106.07.12~13	640	0.04	1464 549	13	合格	
健身工廠-鳳山廠	106.07.19~20	881	0.04	2343	14	細菌 不合格	已改善 完成
健身工廠-九如廠	106.07.24~25	797	ND<0.02	383	26	合格	
健身俱樂部-寶成店	106.08.16~17	670	0.02	2657 1433	24	細菌 不合格	已改善 完成
健身工廠-草衙廠	107.05.18~19	961	ND<0.02	689 485	31	合格	
統一健身俱樂部-巨蛋 館	107.07.02~03	989	ND<0.02	306	25	合格	
健身俱樂部-中華店	108.04.02~03	1087	<0.05(0.04)	1053	20	二氧化碳 不合格	已改善 完成
健身俱樂部-鳳山店	108.04.02~03	764	ND<0.015	818	56	合格	
健身工廠-博愛廠	108.04.29~30	828	0.12	200	31	甲醛 不合格	已改善 完成
健身工廠-楠梓廠	108.05.06~07	989	ND<0.015	1005	42	合格	
統一健身俱樂部-高夢 館	108.05.10~11	950	ND<0.015	17	17	合格	
健身工廠-同盟廠	108.07.01~02	891	ND<0.015	718	13	合格	
健身俱樂部-大統和平 店	109.05.07~08	795	<0.02(0.01)	465	12	合格	
健身俱樂部-岡山店	109.05.11~12	539	ND<0.015	329	41	合格	
統一健身俱樂部-高夢 館	109.08.06~07	1347	<0.02(0.01)	247	14	二氧化碳 不合格	已改善 完成
鳳山運動中心	110.08.26~27	527	<0.02(0.016)	456	15	合格	
健身工廠-南岡山廠	111.03.08~09	834	0.03	216	26	合格	
健身俱樂部-陽明店	111.03.09~10	775	0.02	113	21	合格	
成吉思汗健身俱樂部 高雄旗艦館	111.04.13~14	>1600 (1914)	ND<0.005	929	16	二氧化碳 不合格	已改善 完成

運動健身場所歷年稽查檢測結果

場所名稱	檢測日期	二氧化碳 (ppm)	甲醛 (ppm)	細菌 (CFU/m ³)	懸浮微粒 (PM ₁₀) (ug/m ³)	檢測 結果	備註
室內空氣品質標準		1000	0.08	1500	75		
苓雅運動中心	111.07.06~07	577	<0.02(0.008)	143	15	合格	
健身工廠-九如廠	112.03.30~31	775	<0.02(0.006)	412	30	合格	
健身工廠-鳳山廠	112.05.04~05	672	0.03	360	19	合格	
健身俱樂部-寶成店	112.05.29~30	821	<0.02(0.007)	703	28	合格	
高雄市左營運動中心	112.07.31~ 08.01	699	<0.02(0.009)	1187	27	合格	
高雄市大寮運動中心	113.03.19~20	1290	<0.02(0.014)	1679	31	二氧化碳 、細菌 不合格	已改善 完成
健身俱樂部-SOGO店	113.04.25~26	713	<0.02(0.008)	235	13	合格	
健身工廠-草衙廠	113.07.22~23	905	0.03	314	12	合格	