

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局

發稿日期：114年8月11日

高雄市轄內淨水場採樣水質檢驗結果

受檢單位 檢驗項目		序號		1	2	3	4	5	6	7
		採樣日期		114.7.9	114.7.9	114.7.9	114.7.11	114.7.11	114.7.11	114.7.15
		飲用水 水質標準		澄清湖(清)	坪頂(清)	大泉(清)	鳳山(清)	拷潭(清)	翁公園(清)	嶺口(清)
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.56	0.73	0.74	0.66	0.81	0.92	0.32
2	pH值	6.0~8.5		7.56	7.41	7.75	7.46	7.21	7.25	7.89
3	總硬度	300	(mg/L)	138	160	209	148	224	104	228
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	300	310	408	378	382	194	423
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	砷	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	<0.0020	ND	ND	ND
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	<0.010	<0.010	ND
8	銀	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	總三鹵甲烷	0.08	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
11	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
12	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

* 採樣期間：114年7月1日至114年7月31日。