

## 高雄市轄內淨水場採樣水質檢驗結果

受檢單位 檢驗項目		序號		1	2	3	4	5	6	7	8
		採樣日期		115.3.9	115.3.9	115.3.10	115.3.10	115.3.10	115.3.11	115.3.11	115.3.12
		飲用水 水質標準		路竹(清)	嶺口(清)	澄清湖(清)	坪頂(清)	大泉(清)	翁公園(清)	拷潭(清)	鳳山(清)
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.73	0.54	0.53	0.72	0.74	0.75	0.73	0.65
2	pH值	6.0~8.5		8.09	7.77	7.65	7.77	7.81	6.95	7.11	7.73
3	總硬度	300	(mg/L)	184	270	143	236	208	118	221	128
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	298	390	364	349	344	214	376	374
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	砷	0.01	(mg/L)	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	ND	<0.0020	<0.0020
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	<0.010	ND	ND	ND	ND
8	銀	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	總三鹵甲烷	0.08	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
12	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

\* 採樣期間：115年3月1日至115年3月31日。

\* 高雄市轄內淨水場：係指「台灣自來水股份有限公司第七管理處」所屬翁公園淨水場、拷潭淨水場、澄清湖淨水場、鳳山淨水場、坪頂淨水場、大崗山給水廠(路竹淨水場、嶺口淨水場)、高雄給水廠大泉淨水場。